

Dezernat II
StadtkämmereiDatum 27.07.2026
Gz. 100.2-10.24.88-
17/2025-193/2026
Telefon 56-3827

Bezug	Stadträtin/Stadtrat	Datum der Anfrage	Status
Anfrage	Herr Stadtrat Dagenbach	08.07.2026	öffentlich

Betreff

Klimatische Zustände in der Kinderklinik der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH

Zur Anfrage nach den klimatischen Zuständen in der Kinderklinik nimmt die Verwaltung nach Rücksprache mit der Geschäftsführung der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH wie folgt Stellung:

Am Klinikum am Gesundbrunnen (1. und 2. Bauabschnitt) sowie im Klinikum Plattenwald entsprechen die klimatischen Verhältnisse dem Standard vergleichbarer Baualtersklassen. In diesen Gebäuden kommt neben einer aktiven Kühlung bereits eine adiabate Kühlung der Bettenstationen zum Einsatz. Demgegenüber stehen ältere Gebäudeteile, insbesondere die Kinderklinik sowie weitere Außengebäude, die nach früheren technischen Standards errichtet wurden und daher nicht über eine adiabate Kühlung verfügen. Hieraus ergeben sich gebäudespezifisch unterschiedliche klimatische Bedingungen.

Ein baulicher oder planerischer Mangel liegt hierbei nicht vor. Die Unterschiede sind vielmehr auf die jeweiligen Baualtersklassen sowie die zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden technischen und normativen Anforderungen zurückzuführen.

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass anhaltende Hitzeperioden mit Außentemperaturen von über 30 °C über mehrere Tage oder Wochen hinweg auch moderne Kühlsysteme an ihre Leistungsgrenzen bringen können. In solchen Extremwetterlagen kann es trotz vorhandener technischer Maßnahmen zu erhöhten Raumtemperaturen kommen.

An den SLK-Kliniken ist eine Arbeitsgruppe, besetzt durch Pflegedirektion, Ärztliche Direktion, Bereich Beschaffung & Infrastruktur, Apotheke und Arbeitssicherheit, zum Thema Hitzeschutz etabliert. Im Fokus stehen sowohl kurzfristige als auch mittelfristige Maßnahmenvorschläge.

Folgende Vorschläge werden u.a. momentan geprüft:

- Konsequente Umsetzung des Lüftungskonzeptes
- Für die Magistralen: Prüfung der morgendlichen Lüftung über die Entrauchungsfenster
- Nachrüstung von innenliegenden Sonnen-/Hitzeschutzjalousien an Fenstern ohne Außenjalousien
- Nachrüsten von Hitzeschutzfolien

- Nachrüstung der ungeplanten Klimageräte in den Betriebsmittelräumen 2. BA und Kinderklinik
- Austausch von Fenstern in der Kinderklinik